

Характеристика об'єкта бюджетної сфери

Табл. 1

№ п/п	Назва показників	Одиниці виміру	Показники		
1	Назва суб'єкта	"Центральна міська лікарня"			
2	Назва об'єкта	Будівля пологового відділення			
3	Адреса	м.Торецьк, вул.Центральна,55			
4	Рік забудови	1954			
5	Будівельний об'єм будівлі	куб.м.	7571,0		
6	Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горіщ, ганків)	кв. м.	1431,0		
7	Кількість персоналу (що розміщується в будівлі)	чол	66		
8	Кількість середньорічна в будівлі :		72601		
а	дітей (дитячі садки)	чол			
б	слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ)	чол			
в	відвідувачів (поліклініки)	чол	71072		
г	хворих (лікарні)	чол	1529		
9	Теплозабезпечення:				
а	централізоване тепlopостачання	наявність	так		
б	власна газова котельня	наявність	ні		
в	власна твердопаливна котельня	наявність	ні		
10	Наявність індивідуального теплового пункту	наявність	ні		
11	Забезпечення гарячою водою	наявність	від бойлерів електричних		
12	Наявність приладів обліку теплової енергії	наявність	так		
13	Наявність приладів обліку газу	наявність	ні		
14	Наявність приладів обліку електричної енергії	наявність	так		
15	Наявність приладів обліку холодної води	наявність	так		
16	Наявність приладів обліку гарячої води	наявність	відсутній		
17	Наявність власної їдальні	наявність	ні		
18	Наявність припливної вентиляції	наявність	відсутня		
			2013	2014	2015
19	Режим роботи, діб на рік		365	365	365
20	Режим роботи, годин на добу		24	24	24
21	Споживання теплової енергії (загальне)	Гкал	202,1291	200,1957	209,877
22	Споживання теплової енергії (тільки опалення)	Гкал	202,1291	200,1957	209,877
23	Споживання гарячої води		0	0	0
24	Покази лічильника газу	куб.м.	0	0	0
25	Покази лічильника електричної енергії	кВт*год	37354,8	36657,1	42071,4
26	Покази лічильника холодної води	куб.м.	2580,71	2007,34	1759,9
27	Списано твердого палива (товарна накладна)	тонн	0	0	0

- прилад обліку холодної води встановлено на ввіді системи водопостачання;
- прилад обліку електричної енергії встановлен в ТП (тобто до одного лічильника приєднані декілька будівель).